

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solucionando el error: servicio común no pudo iniciarse debido a nombre de host SCADA mal configurado en AVEVA. Mejora tu implementación y optimiza tu sistema.

En el ámbito de la tecnología industrial, una correcta configuración de los sistemas SCADA es fundamental para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.

Recientemente, hemos observado que un error común que puede surgir es el mensaje `common service failed to start due to misconfigured SCADAHostName`. Este problema puede interrumpir el flujo operativo y afectar la supervisión de procesos industriales. Para resolver este inconveniente, es crucial revisar la configuración del `hostname` de SCADA. Un procedimiento recomendado consiste en verificar que el nombre del host esté correctamente definido y que coincida con la configuración de red utilizada por el sistema. Además, asegúrese de que no existan conflictos de nombres en la red que puedan causar fallos en la comunicación. Si deseas obtener más información detallada sobre este error y sus soluciones, puedes consultar el siguiente enlace:

https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000034783?lang=en_US.

Mantener nuestros sistemas correctamente configurados no solo optimiza el rendimiento, sino que también previene inconvenientes mayores en nuestras operaciones diarias.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/solucionando-el-error-servicio-comun-no-pudo-iniciarse-debido-a-nombre-de-host-scada-mal-configurado-en-aveva-mejora-tu-implementacion-y-optimiza-tu-sistema?elem=710060>