

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

No se puede eliminar el grupo de escaneo en las plantillas de OPCClient: una limitación a considerar en la personalización de tus proyectos con AVEVA.

En el entorno de automatización industrial, es crucial contar con herramientas que permitan una gestión eficiente de los datos. En este contexto, AVEVA nos ofrece soluciones potentes a través de sus plantillas de OPCClient. Sin embargo, es importante destacar que el grupo de escaneo en estas plantillas no puede ser eliminado. Este aspecto, aunque pueda parecer una limitación, está diseñado para asegurar la integridad y la continuidad en la recolección de datos. La documentación proporcionada por AVEVA detalla el significado de esta funcionalidad y ofrece orientaciones sobre cómo manejar eficazmente los grupos de escaneo. Los usuarios deben tener en cuenta esta característica para optimizar el rendimiento de sus sistemas y evitar posibles inconvenientes en la configuración. Para más información y asistencia, puedes consultar el artículo disponible en el soporte técnico de AVEVA. Mantenerse informado sobre estas particularidades es clave para aprovechar al máximo las potentes capacidades que nos ofrece la tecnología de AVEVA.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/no-se-puede-eliminar-el-grupo-de-escaneo-en-las-plantillas-de-opcclient-una-limitacion-a-considerar-en-la-personalizacion-de-tus-proyectos-con-aveva?elem=710177>