

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

"Impacto del Alarma UNACK en la Lista y Contador: Análisis del Servidor de Telemetría en AVEVA"

Cuando se activa una alarma en la lista de alarmas y se incrementa el contador, pero no se reconoce (UNACK), se generan ciertas implicaciones, especialmente en un entorno que utiliza el Telemetry Server de AVEVA. Al no hacer un reconocimiento de la alarma, el sistema continúa registrando esta alerta, lo que puede llevar a una saturación en la lista de alarmas y dificultar la identificación de problemas críticos. El uso del Telemetry Server permite una recolección y análisis de datos en tiempo real, lo cual es esencial para un monitoreo efectivo. Al dejar una alarma sin reconocimiento, es vital que los operadores actúen de manera rápida para evitar una sobrecarga de incidencias. Además, esto puede afectar la precisión de los reportes generados, puesto que el contador de alarmas puede no reflejar la severidad de la situación si muchas permanecen sin evaluar. La gestión proactiva de alarmas es clave para mantener la eficiencia operativa y garantizar la seguridad en los sistemas monitorizados.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/impacto-del-alarma-unack-en-la-lista-y-contador-analisis-del-servidor-de-telemetria-en-aveva?elem=710471>