

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Descubre por qué no puedes programar las fechas de inicio y fin en las consultas del Cliente de Alarmas Integrado de AVEVA y cómo optimizar su funcionamiento en tu entorno.

En el ámbito de la gestión de alarmas y datos operativos, la funcionalidad del Cliente de Alarmas Integrado (Embedded Alarm Client, EAC) es esencial para optimizar la monitorización de eventos críticos. Sin embargo, es importante señalar que, en el contexto de AVEVA, no se puede scriptar la configuración de las fechas de inicio (StartDate) y de finalización (EndDate) de las consultas del EAC. Esto significa que los usuarios deberán establecer estas fechas manualmente cada vez que deseen ejecutar una consulta específica. Esta limitación puede afectar la automatización de reportes y análisis en tiempo real. Por lo tanto, es fundamental que los operadores y administradores de sistemas se familiaricen con las funcionalidades del EAC y busquen alternativas para maximizar su eficiencia operativa. Para más detalles sobre esta funcionalidad y su implementación, pueden consultar el artículo completo que se encuentra en la Base de Conocimiento de AVEVA.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/descubre-por-que-no-puedes-programar-las-fechas-de-inicio-y-fin-en-las-consultas-del-cliente-de-alarmas-integrado-de-aveva-y-como-optimizar-su-funcionamiento-en-tu-entorno?elem=711078>