

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solucionando el estado de estancamiento en Alarm Server: Diagnóstico de la inicialización de la base de datos de alarmas en procesos de AVEVA. Expertos en tecnología te guían.

****Título: Solución al proceso de Alarm Server de AVEVA atascado en 'Starting'**** Si te encuentras con el problema del Alarm Server de AVEVA que se queda atascado en el estado 'Starting', es crucial entender las posibles causas y soluciones. Este incidencia suele estar relacionada con la inicialización de la base de datos de alarmas, un paso esencial para que el servidor funcione correctamente. Primero, verifica la conexión a la base de datos de alarmas. Asegúrate de que el servidor tenga acceso adecuado y que la base de datos esté operativa. Además, revisa los registros de errores del Alarm Server, ya que pueden proporcionar pistas valiosas sobre el problema. Si la base de datos está correctamente inicializada y sigues experimentando este inconveniente, considera reiniciar el servicio del Alarm Server. En muchos casos, esto resuelve la situación al forzar una nueva inicialización. Para más detalles y pasos específicos, consulta el artículo completo en el soporte técnico de AVEVA [\[aquí\]\(https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000032381?lang=en_US\)](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000032381?lang=en_US). Mantente al tanto de las actualizaciones y mejores prácticas para optimizar el funcionamiento de tus sistemas AVEVA.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/solucionando-el-estado-de-estancamiento-en-alarm-server-diagnostico-de-la-inicializacion-de-la-base-de-datos-de-alarmas-en-procesos-de-aveva-expertos-en-tecnologia-te-guian?elem=711121>