

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Descubre por qué ServerIsOnline no muestra el estado Online/Offline al utilizarlo con el servidor OPC DA en AVEVA y cómo optimizar tu monitoreo de procesos industriales.

En el ámbito de la automatización industrial, la correcta comunicación entre sistemas es esencial para optimizar procesos y garantizar la eficacia operativa. Recientemente, se ha identificado un importante detalle relacionado con el uso de la función ServerIsOnline en el servidor OPC DA. Según la documentación oficial de AVEVA, esta función no devuelve el estado Online/Offline cuando se utiliza con el servidor OPC DA. Este hallazgo podría afectar el monitoreo y la gestión de sistemas en tiempo real, ya que la monitorización del estado de conexión es clave para la toma de decisiones acertadas. Por lo tanto, es vital que los usuarios de AVEVA estén al tanto de esta limitación y consideren alternativas para verificar el estado del servidor. Para más información técnica y detalles sobre este tema, los invitamos a consultar el artículo completo en el portal de soporte de AVEVA. La comprensión y adaptación a estas características son fundamentales para maximizar el rendimiento de sus soluciones de automatización industrial.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/descubre-por-que-serverisonline-no-muestra-el-estado-onlineoffline-al-utilizarlo-con-el-servidor-opc-da-en-aveva-y-como-optimizar-tu-monitoreo-de-procesos-industriales?elem=712403>